

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1120940

Výrobek: Monitor

Typ: MEG70

Jmenovité hodnoty: Napájení 12 V DC, 45 mA
Měření: 230 V, 50 Hz, CAT IV, proudy 30 až 1000 A, bezpečnostní třída II

Objednavatel: MEGa - Měřicí Energetické Aparáty, a.s.
Česká 390, 664 31 Česká, Česká republika

Výrobce: MEGa - Měřicí Energetické Aparáty, a.s.
Česká 390, 664 31 Česká, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 202084-01/01 ze dne: 27.11.2012

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61010-1:2003

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 202084 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. (2006/95/EC) v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.11.2015

10.12.2012

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



202084-01